

**Информация об источнике теплоснабжения и горячего водоснабжения,
 ООО «Спецзастройщик Ленинградской области 1».
 Основные технические характеристики котельной.
 Сведения о подключенных объектах на 2022г.**

Объект теплоснабжения и ГВС: Автономная котельная для теплоснабжения многоквартирных домов

Адрес объекта: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Кирова.

Основные технические характеристики котельной

Наименование	Показатель
Тепловая мощность котельной, МВт (Гкал/час)	4,50 (3,870)
Отпуск тепла, МВт (Гкал/час):	3,311 (2,8474)
- на отопление и вентиляцию, МВт (Гкал/час)	2,712 (2,3323)
- на горячее водоснабжение (ГВС сред.), МВт (Гкал/час)	0,490 (0,4217)
Годовое число использования установленной мощности, час	8 760
Годовая выработка тепла, Гкал/год	10 096,0
Годовой отпуск тепла, Гкал/год	9 515,0
Часовой расход топлива (природный газ), н.м ³ /час	526,0
Годовой расход топлива, млн. м ³ (природный газ)	1,373
Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т./год	1,568
Удельный расход природного газа, н.м ³ /Гкал	135,7
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал	155,0
Годовой расход электроэнергии, кВт×час	172 530
Годовой расход воды, тыс.м ³	6,328
Установленная мощность электроприемников, кВт, в том числе:	95,3
- силовых, кВт	94,7
- освещения, кВт	0,6

Сведения о подключенных объектах:

Многоквартирный жилой дом по адресу:	Расход тепла, ккал/ч		
	Отопление	ГВС max	Общий
пр. Кирова д.25, к.1	436000	311000	747000